10–16 октября 2026

ТЦ «Меридиан»

Подготовил: ЧОП «Рубеж». Уровень защиты отметок: Стандарт.

100%

точек маршрутов подтверждено · 68 из 68

Подтверждено с геопозицией	68
Подтверждено без GPS или офлайн	0
На проверке у руководителя	0
Не отмечено	0

16
обходов, все завершены · ещё 2 в работе, войдут после завершения

0
подтверждённых нарушений

3
инцидента, открыто 2

Обходы 16

10.10, 10:31	Паркинг −1 3 из 3 точек подтверждено	Завершён
10.10, 11:21	Периметр и подвал 6 из 6 точек подтверждено	Завершён
11.10, 10:31	Паркинг −1 3 из 3 точек подтверждено	Завершён
11.10, 11:21	Периметр и подвал 6 из 6 точек подтверждено	Завершён
12.10, 10:31	Паркинг −1 3 из 3 точек подтверждено	Завершён
12.10, 11:21	Периметр и подвал 6 из 6 точек подтверждено	Завершён
13.10, 10:31	Паркинг −1 3 из 3 точек подтверждено	Завершён
13.10, 11:21	Периметр и подвал 6 из 6 точек подтверждено	Завершён

14.10, 10:31	Паркинг −1 3 из 3 точек подтверждено	Завершён
14.10, 11:21	Периметр и подвал 6 из 6 точек подтверждено	Завершён
15.10, 10:31	Паркинг −1 3 из 3 точек подтверждено	Завершён
15.10, 11:21	Периметр и подвал 6 из 6 точек подтверждено	Завершён
16.10, 05:49	Паркинг −1 3 из 3 точек подтверждено	Завершён
16.10, 07:33	Периметр и подвал 6 из 6 точек подтверждено	Завершён
16.10, 09:17	Кровля и лифтовые 2 из 2 точек подтверждено	Завершён
16.10, 10:09	Паркинг −1 3 из 3 точек подтверждено	Завершён

Подтверждённые нарушения 0

Подтверждённых нарушений нет.

Инциденты на объекте 3

Щитовая −1: Пломба сорвана, щит открыт ↓ — В работе

16.10, 07:33 · Периметр и подвал

Щитовая −1: Температура в помещении, °C — 31, вне допустимых границ ↓ — В работе

16.10, 07:33 · Периметр и подвал

Щитовая −1: Пломба на щите — повреждено ↓ — Устранён

16.10, 07:33 · Периметр и подвал · устранён 16.10, 08:55

Щит закрыт на ключ, установлена новая пломба № 0045127. Доступ к щитовой проверен, посторонних не было.

Инциденты подробно

Инцидент · Периметр и подвал

Щитовая −1: Пломба сорвана, щит открыт

В работе

Замечено на обходе
16 октября в 07:33
Точка «Щитовая −1».

Ответ исполнителя
16 октября в 08:07
Проверяем записи камер у щитовой за ночь, щит закрыт.

В работе
Исполнитель занимается инцидентом.

Инцидент · Периметр и подвал

Щитовая −1: Температура в помещении, °C — 31, вне допустимых границ

В работе

Замечено на обходе
16 октября в 07:33
Точка «Щитовая −1».

Ответ исполнителя
16 октября в 08:07
Вентиляция в щитовой отключена. Заявка в службу эксплуатации ТЦ, обещают включить сегодня до 18:00.

В работе
Исполнитель занимается инцидентом.

Инцидент · Периметр и подвал

Щитовая −1: Пломба на щите — повреждено

Устранён

Замечено на обходе
16 октября в 07:33
Точка «Щитовая −1».

Устранено
16 октября в 08:55
Щит закрыт на ключ, установлена новая пломба № 0045127. Доступ к щитовой проверен, посторонних не было.

Сформирован 16 октября в 11:21. Отметки из мест без связи, переданные позже, попадут в следующий отчёт. В отчёт входят только нарушения, которые проверил и подтвердил руководитель.